安徽省宁国市金津肉业冷链加工配送项目防火门专业分包采购项目

一、项目概况与招标内容、规模

- 1.1、项目编号: AHJT-CG-2023-016
- 1.2、项目名称:安徽省宁国市金津肉业冷链加工配送项目防火门专业分包采购项目
- 1.3、招标方式: 挂网采购
- 1.4、采购控制价: 101740.80 元
- 1.5、内容: 木质防火门、钢制防火门及防火卷帘门购置及安装(详见招标清单控制价)
- 1.6、工期: 15 日历天

二、供应商资格要求及注意事项

- 2.1.1、投标人提供的营业执照中经营范围须具有防火门加工及销售或工程安装及工程服务资质。
- 2.1.2、资格审查材料:营业执照、法人授权委托书、法人身份证复印件、代理人身份证复印件。
- 2.1.3、评标办法:本项目采用合理低价评标法。
- 2.1.4、本工程全部完工付至已完工程款 70%,竣工验收后付至已完工程款 90%,经审计部门审核后付至审定价的 97%,余款 3%作为质量保证金,质保期满无质量问题一次性付清。
- 2.1.5、本项目开具9%增值税专用发票
- 2.1.6、投标文件应装订并密封送达,封口处加盖企业公章。
- 2.1.7、木质防火门报价包含材料、制作、安装、运输、税金、五金配件、油漆(普通调和漆,现场制作)。
- 2.1.8、钢质防火门报价包含材料、制作、安装、运输、税金、五金配件、喷塑、灌浆(灌浆材料由甲方提供)。
- 2.1.9、防火卷帘门报价包含材料、制作、安装、运输、税金、五金配件。
- 2.2.1、所有材料二次垂直运输费用,投标人自行考虑,视为包含在报价中。

- 2.2.2、防火门质量不得低于现行防火门国家标准 GB12955-2015,须通过消防部门 验收合格。
- 2.2.3、清单工程量为暂定量,最终以实际安装量结算。
- 2.2.4、工程量计算方式:钢质防火门及木质防火门按设计图示尺寸以框外围面积计算;防火卷帘门按设计图示卷帘门宽度乘以卷帘实际施工高度以面积计算。

三、投标截止时间和开标时间

- 3.1、投标截止时间和开标时间为 <u>2023 年 11 月 24 日 10 点 00 分</u>,安徽津腾建设工程有限公司三楼成本部陆先生收。
- 3.2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

四、联系方式

- 4.1、招标人:安徽津腾建设工程有限公司
- 4.2、地址: 宁国市汇金广场附楼三楼
- 4.3、邮编: 242300
- 4.4、联系人: 周 工
- 4.5、电话: 0563-4750388 15005630745

五、投标报名及招标文件的获取

5.1、招标文件及相关附件请自行登录安徽津腾建设工程有限公司网站 zbzx. anhui jt js. com 领取。

安徽津腾建设工程有限公司

2023年11月22日

一、授权委托书

	本人	_(姓名)系		(投标人	名称) 自	的法定代表	表人,现	见委托_		(姓
名)	为我方代理	人。代理人根抗	居授权,	以我方	名义签署	署、澄清:	、说明、	, 补正、	递交、	撤回、
修改	Ż	_ (项目名称)	投标文	件、签订	合同和	处理有关	等宜,	其法律	后果由	我方承
担。										
	委托期	限:	o							
	代理人无转	委托权。								
	附: 法定代	表人身份证明	(附法)	人身份证法	和委托伯	代理人身	份证复	印件)		
	+n +=: ↓					/ *	: () 本 \			
	坟 你 八 :					\	- 124 早 /			
	注完代表人	:				(2武 美 音	·)		
	拉足八亿八	·				<u>/ w</u> .1	- 以皿早	. /		
	身份证号码	:								
	7 M W 1 1 1	•				_				
	委托代理人	:				(答字	Z 或盖章	.)		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						,			
	身份证号码	:								
						年_		月	日	

二、营业执照

三、本采购项目控制价

安徽省宁国市金津肉业冷链加工配送项目防火门专业分包采购项目

序 号	清单名称	清单特征	单 位	工程量	全费用单价	合价
1	钢质防火门 保温型(乙 级)	1、门代号及洞口尺寸:乙级钢质防火门保温型, 具体详图纸 2、五金品种、规格:包含门锁、门把手、铰链 等一切五金 3、含灌封、门边封堵 4、除管井防火门外所有防火门均应安装金属闭 门器,使其具有自行关闭功能;双扇和多扇防火 门,还应具有按顺序关闭的功能。	m2	28. 560	500. 00	14280. 00
2	特级防火卷 帘门	1、门名称:特级防火卷帘(箱体高度在报价中考虑) 2、卷帘门控制箱、电机、按钮、各种规格软管等辅材及附件安装,含电动装置3、耐火完整性、耐火隔热性做为判定条件耐火极限达3小时	m2	15. 360	550. 00	8448. 00
4	钢木质防火 门 (甲级)	1、门代号及洞口尺寸:甲级钢木质防火门,具体详图纸 2、五金品种、规格:包含门锁、门把手、铰链等一切五金 3、含灌封、门边封堵、贴脸线条 4、除管井防火门外所有防火门均应安装金属闭门器,使其具有自行关闭功能;双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能	m2	35. 520	420. 00	14918. 40
5	钢木质防火 门 (乙级)	1、门代号及洞口尺寸:乙级钢木质防火门,具体详图纸 2、五金品种、规格:包含门锁、门把手、铰链等一切五金 3、含灌封、门边封堵、贴脸线条 4、除管井防火门外所有防火门均应安装金属闭门器,使其具有自行关闭功能;双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能	m2	12.600	420. 00	5292. 00

6	木质防火门 (甲级)	1、门代号及洞口尺寸:甲级木质防火门,具体 详图纸 2、五金品种、规格:包含门锁、门把手、铰链 等一切五金 3、含灌封、门边封堵、贴脸线条 4、除管井防火门外所有防火门均应安装金属闭 门器,使其具有自行关闭功能;双扇和多扇防火 门,还应具有按顺序关闭的功能	m2	7. 980	375. 00	2992. 50
7	木质防火门 (乙级)	1、门代号及洞口尺寸:乙级木质防火门,具体 详图纸 2、五金品种、规格:包含门锁、门把手、铰链 等一切五金 3、含灌封、门边封堵、贴脸线条 4、除管井防火门外所有防火门均应安装金属闭 门器,使其具有自行关闭功能;双扇和多扇防火 门,还应具有按顺序关闭的功能	m2	99. 540	355. 00	35336. 70
8	钢质防火门 (甲级)	1、门代号及洞口尺寸:甲级钢质防火门,具体 详图纸 2、五金品种、规格:包含门锁、门把手、铰链 等一切五金 3、含灌封、门边封堵、贴脸线条 4、除管井防火门外所有防火门均应安装金属闭 门器,使其具有自行关闭功能;双扇和多扇防火 门,还应具有按顺序关闭的功能	m2	43.560	470. 00	20473. 20
	合计				101740.80	ı

备注: 投标单位报价的所有单价不得高于本表中的控制单价, 否则做废标处理

四、本项目报价表

安徽省宁国市金津肉业冷链加工配送项目防火门专业分包采购项目

序 号	清单名称	清单特征	单 位	工程量	全费用单价	合价
1	钢质防火门保 温型(乙级)	1、门代号及洞口尺寸:乙级钢质防火门保温型, 具体详图纸 2、五金品种、规格:包含门锁、门把手、铰链 等一切五金 3、含灌封、门边封堵 4、除管井防火门外所有防火门均应安装金属闭 门器,使其具有自行关闭功能;双扇和多扇防火 门,还应具有按顺序关闭的功能。	m2	28. 560		
2	特级防火卷帘门	1、门名称:特级防火卷帘(箱体高度在报价中考虑) 2、卷帘门控制箱、电机、按钮、各种规格软管等辅材及附件安装,含电动装置3、耐火完整性、耐火隔热性做为判定条件耐火极限达3小时	m2	15. 360		
3	钢木质防火门 (甲级)	1、门代号及洞口尺寸:甲级钢木质防火门,具体详图纸 2、五金品种、规格:包含门锁、门把手、铰链等一切五金 3、含灌封、门边封堵、贴脸线条 4、除管井防火门外所有防火门均应安装金属闭门器,使其具有自行关闭功能;双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能	m2	35. 520		
4	钢木质防火门 (乙级)	1、门代号及洞口尺寸:乙级钢木质防火门,具体详图纸 2、五金品种、规格:包含门锁、门把手、铰链等一切五金 3、含灌封、门边封堵、贴脸线条 4、除管井防火门外所有防火门均应安装金属闭门器,使其具有自行关闭功能;双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能	m2	12.600		

5	木质防火门 (甲级)	1、门代号及洞口尺寸:甲级木质防火门,具体 详图纸 2、五金品种、规格:包含门锁、门把手、铰链 等一切五金 3、含灌封、门边封堵、贴脸线条 4、除管井防火门外所有防火门均应安装金属闭 门器,使其具有自行关闭功能;双扇和多扇防火 门,还应具有按顺序关闭的功能	m2	7. 980	
6	木质防火门 (乙级)	1、门代号及洞口尺寸:乙级木质防火门,具体 详图纸 2、五金品种、规格:包含门锁、门把手、铰链 等一切五金 3、含灌封、门边封堵、贴脸线条 4、除管井防火门外所有防火门均应安装金属闭 门器,使其具有自行关闭功能;双扇和多扇防火 门,还应具有按顺序关闭的功能	m2	99. 540	
7	钢质防火门 (甲级)	1、门代号及洞口尺寸:甲级钢质防火门,具体 详图纸 2、五金品种、规格:包含门锁、门把手、铰链 等一切五金 3、含灌封、门边封堵、贴脸线条 4、除管井防火门外所有防火门均应安装金属闭 门器,使其具有自行关闭功能;双扇和多扇防火 门,还应具有按顺序关闭的功能	m2	43. 560	
8	合计				
			盖章:		

日期: 2023 年 11 月

日